




PLANTA BAIXA LUMINEÇÃO




PLANTA BAIXA TOMADAS




DIAGRAMS UNIFILAR



ELEVACÃO FRONTAL



CORTE AA



OBSERVATIONS:

- [illegible]

SIMBOLÓGIA

- [illegible]


ОБСЕРВАЦІЇ

- 1 - Quando um disjuntor ou fusível atua, designando algum circuito ou a instalação inteira, o caso pode ser uma sobreproteção ou um curto-circuito. Desligamento frequentes são sinais de sobreproteção. Por isso NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente simplesmente. Como regra, o troco de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, o troco das fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

30/01/2009	REVISÃO	IFETUJMEABLO6RFO1-R2	RICARDO		
20/11/2008	REVISO GERAL	IFETUJMEABLO6RFO1-R1	CARLOS		
08/09/2008	DENEGAO/INVENTO PROJETO	IFETUJMEABLO6RFO1-RO	CARLOS		
DATA	MODIFICACAO/REFERENCIAS	A ROUNO	DESENHO		
OBS:	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA				

ACQUISPACE - Engenharia & Projetos
RUA 21 DE JUNHO, 191 CEP: 62810-330 - CURITIBA/PR - Fone (0xx)-41-3366-2902
LUIZ NOZOMI HAYASHI ARAUJO
ARQUITETO CREA: PR 8502-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ASSINATURA

		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IFET - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
ORÇ. ORÇAMENTO DE UNIDADE EDUCACIONAL - UNED - ASS. CAMPUS/UNED - PR LOCAL: UNED - QUADRA 1/V - JARDIM AMÉRICA SETOR: PR - FARMÁCIA - BRASL.		ELÉTRICO ASSS CHAUDEBRAND	
REFERÊNCIA: 6 - QUARTA/PORTARIA PLANTA-PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS		PRANCHA: EL	
AUTOR E RESP. TÉCNICO DO PROJETO ELÉTRICO: HAMILTON DINIZ ARAÚJO-Eng. CIVIL CREA-PR-9587/D CREA-PR-8232/D		01 / 01 EL	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: ... GRAT		01 / 01 EL	
BLOCO 06 - QUARTA/PORTAL		ASSS CHAUDEBRAND	
ARGUMENTO: AS 25.604/08 DATA: 30/01/2009 ESCALA: INDICAÇÃO: PROCESSO/PROJETO: 107/2009		ASSS CHAUDEBRAND	