PRUMADA BLOCO -02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
SEM ESCALA



SUBESTAÇÃO - 03

PRUMADA BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL
SEM ESCALA

QDF-22



OBSERVAÇÃO:

– TODOS OS CABOS DOS RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL E DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, DEVERÃO SER FITER FLEX OU SIMILAR, ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV, TEMPERATURA EM REGIME PERMANENTE 90°C.
– SEMPRE QUE HOUVER MAIS DE UM CABO POR FASE, DEVERÁ SER PASSADO UM CONJUNTO COMPLETO DE CABOS POR ELETRODUTO / KANALEX, OU SEJA, RSTN.
– É RECOMENDADO O USO DE RELÉ DE SEQUÊNCIA DE FASE JUNTO AO COMANDO DO MOTOR DA BOMBA DE RECALQUE, A FIM DE ASSEGURAR A SEQUÊNCIA CORRETA DE FASES.

PRUMADA BLOCO -02
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ARCON
SEM ESCALA



SUBESTAÇÃO - 03



30/01/2009	REVISÃO	IFETUmuELEBLO2PRO3–R1	RICARDO
08/08/2008	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	IFETUmuELEBLO2PRO3–RO	CARLOS
DATA	MODIFICAÇÃO/REFERÊNCIAS	ARQUIVO	DESENHO

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA

ARQUISPACE - Projetos & Obras
Rua 21 DE JANEIRO, 181- CEP: 85810-320 – UMUARAMA/PR – Fone (0xx)-41-3366-2902
Lucy Nozomi Hayashi Araujo
ARQUITETO CREA: PR 8002-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SETEC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
IFET - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL – UNED – UMUARAMA–PR
LOCAL:
PR 323 – COLÔNIA NOGUEIO CRUZEIRO
SETOR:
IFET Paraná – BRASIL

ELÉTRICO | CAMPUS UMUARAMA

REFERÊNCIA:
BLOCO 02–PEDAGÓGICO/LAB. FÍSICA/ QUÍMICA/BIOLOGIA
PRUMADA– ELÉTRICA, ARCON E PREV. INCÊNDIO

PRANCHA: EL 03/06
ARQUIVO:
DATA: 30/01/2009
ESCALA: INDICADA
PROCESSO/OFÍCIO:

AUTOR E RESP. TÉCNICO DO PROJETO ELÉTRICO:
HAMILTON DINIZ ARAUJO–Eng. Civil CREA:PR–9587/D

SANDRO NEGRÃO–Tec.Elet CREA:PR–8232/TD

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: ... CREA: ...

BLOCO 02-PEDAGÓGICO

PRANCHA A1 EXT. 594 x 1100mm